


BRANNSIKKERHET



Som boligeier er du ansvarlig for brann sikkerheten i huset. Du kan redusere brannrisikoen ved å utføre følgende:

Hver dag før du legger deg:

- » Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
- » Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av
- » Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket
- » Sjekk at levende lys er slukket
- » Sjekk at papp og annet lett antennelig materiale ikke oppbevares der hvor uvedkommende kan komme til

Hver måned:

- » Alle boenheter skal ha minimum en røykvarsler som testes ved å bruke testknappen
- » Beboer er ansvarlig for å skifte ut defekt røykvarsler
- » Test jordfeilbryteren i sikringsskapet

Hvert kvartal:

- » Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslukkeapparatet peker på det grønne feltet
- » Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg

- » Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer
- » Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

Hvert halvår:

- » Gjennomfør en brannøvelse for hele familien
- » Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
- » Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet

Hvert år:

- » Bytt batteri i røykvarslerne
- » Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger
- » Test røykvarslerne med røyk
- » Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr

Hvert femte år:

- » Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en elsjekk i boligen

- » Få brannslukkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet Hvert tiende år:

- » Skift ut røykvarslerne med nye
- » Utfør service på brannslukkeapparatet hos en kompetent virksomhet

På borettslagets hjemmeside kan du laste ned en sjekkliste og oppdatere sjekklisten som bevis på gjennomført egenkontroll. Spørsmål om ovennevnte kan sendes til styrets e-post adresse..

HMS-SJEKKLISTE FOR EGENKONTROLL AV BOENHET

| BRANNVERN | | Ja | Nei |
|-------------------------|---|----|-----|
| 1 | Sjekker du brannslukkeapparatet hvert år? | | |
| 2 | Sjekker du at nåla til trykkmåler for brannslukkeapparatet peker i det grønne feltet | | |
| 3 | Vender du pulverapparatet opp ned et par ganger ? (pulveret må ikke klumpe seg) | | |
| 4 | Blir brannslukkeapparatet kontrollert av sakkyndig hvert 5. år og skiftet hvert 10. år? | | |
| 5 | Bytter du batteri og tester røykvarslerne hvert år (røykvarslerne skal skiftes hvert 10. år)? | | |
| 6 | Sjekker du og rengjør kjøkkenvifte for brannfarlig fett? | | |
| 7 | Sjekker du og rengjør lofilteret i tørketrommelen etter bruk? | | |
| 8 | Har du gjennomgått rømningsveier med alle husstandsmedlemmene og hvordan en bør opptre ved brann? | | |
| 9 | Har du behov for assistanse ved evakuering/nødsituasjoner? Gi styret beskjed om du trenger hjelp | | |
| ELEKTRISK ANLEGG | | Ja | Nei |
| 1 | Har du sjekket det ikke er svimerker og varmegang i sikringskap | | |
| 2 | Har du sjekket med jevne mellomrom at eventuell skrusikringer er godt tilskrudd? | | |
| 3 | Har du sjekket at sikringsskapet er ryddig og rent? | | |
| 4 | Har du sjekket at sikringer er tydelig merket i henhold til kursfortegnelse? | | |
| 5 | Har du sjekket/testet jordfeilbryteren i sikringsskapet? | | |
| 6 | Har du sjekket at kontakter sitter godt og ledninger ikke er sprukket? | | |
| 7 | Har du sjekket av ovner ikke er tildekt og står fritt slik at det ikke er fare for at de kan forårsake brann? | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 8 | Har du sjekket at du ikke bruker sterkere lyspærer i lampene enn det som er anbefalt? | | |
| 9 | Har du sjekket at du ikke bruker skjøteledninger unødvendig? Husk at produkter som bruker mye strøm må kobler rett i stikkontakt i vegg. | | |

| HVER DAG FØR DU LEGGER DEG | | Ja | Nei |
|-----------------------------------|--|----|-----|
| 1 | Sjekker du at komfyr, vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel er avslått? | | |
| 2 | Sjekker du at belysning som ikke trenger å stå på er avslått? | | |
| 3 | Sjekker du at levende lys er slukket? | | |
| 4 | Sjekker du at ingen ovner er tildekt? | | |
| 5 | Sjekker du at alle ladere er tatt ut av stikkontaktene? | | |
| 6 | Sjekker du at TV er avslått? | | |

| TIPS OM FOREBYGGENDE TILTAK VEDRØRENDE VANNLEKKASJER | | Ja | Nei |
|---|--|----|-----|
| 1 | Rens sluk minst en til to ganger per år | | |
| 2 | Skift vann- og avløpsslanger for vaske- og oppvaskmaskin som er over 10 år | | |
| 3 | Gjør alle husstandsmedlemmer kjent med hvor de finner hovedstoppekranen | | |

Bruk denne sjekklisen som en egenkontroll og bevis på at ovennevnte kontroll er gjennomført. Kan fremlegges dersom 3. part kommer på en kontroll knyttet el- og brannsikkerhet.

Sjekklisen skal ikke sendes inn til borettslaget.

Dato _____ Adresse NBV _____ Beboers signatur
